

### Strukturklassen NEV § 24 (1)

#### Strukturkennziffern

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Absatzdichte (NS: bebaute Fl.; Versorgungsgeb.)	MWh/km2			12.074	6.222	5.814
Belegenheit (Ost/West)	West					

### Veröffentlichungen StromNEV § 27 (2)

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km	0		88		220
davon Kabel	km	0		84		203
davon Freileitung	km	0		4		17
2. Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	kVA		0		49.395	
3. Entnahmemarbeit Vorjahr	kWh/a					
4. Anzahl der Entnahmestellen	Anz.	0	0	1	0	4.105
5. zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	kW	17.995	17.995	17.963	10.504	9.800
Zeitpunkt des Auftretens der Entnahmemhöchstlast	Datum Zeit	0,00	0,00	20.1.09 12:45	39833,53	39833,53
6. höchste zeitgleiche Entnahmemlast aus vorgelagertem Netz	kW	17.995	17.995	17.995	8.346	10.121
7. durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)						14.740
8. versorgte Fläche	km2					5,61
9. geografische Fläche des Netzgebietes	km2			19,91		