

Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS
1.	Jahreshöchstlast	kW	18.696
2.	Netzverluste	kWh/a	0
Summenlast			
3.	nicht leistungsgemessene Kunden	kW	57.324
	Netzverluste	kW	587
4.	Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	kW	
	Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens	kW	
Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS
5.	Höchstentnahmelast	kW	18.696
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a	100.371.227
6.	Einspeisungen pro Spannungsebene	kW	18.696
7.	Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	2.412.751
	Verlustenergie (Preise)	€/a	

2)

MS	MS/NS	NS
18.662	9.200	10.380
300.213	677.866	1.434.672

Lastverlauf !!!

MS	MS/NS	NS
18.662	9.200	10.380
100.371.227	45.868.934	42.634.185
18.696	9.242	10.892