STADTWERKE WALLDORF

Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

	Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1.	Jahreshöchstlast	kW		0	9.836	450	10.039
2.	Netzverluste	kWh/a		0	222.195	42.854	813.637

	Summenlast		
3.	nicht leistungsgemessene Kunden	kW	53.648
	Netzverluste	kW	606

4.	Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	kW	
	Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens	kW	

	Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
5.	Höchstentnahmelast	kW	0	0	9.836	450	10.039
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a		91.018.299	76.780.489	40.791.894	39.329.286
6.	Einspeisungen pro Spannungsebene	kW		19.823	16.841	9.344	9.130

7.	**Verlustenergie (Mengen)**	**kWh/a**	1.078.686
	Verlustenergie (Preise)	€/a	