STADTWERKE WALLDORF

Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

	Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1.	Jahreshöchstlast	kW		3.088	9.276	408	8.466
2.	Netzverluste	kWh/a		0	196.957	42.904	1.052.687

	Summenlast		
3.	nicht leistungsgemessene Kunden	kW	54.353
	Netzverluste	kW	606

4.	Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	kW	
	Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens	kW	

	Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
5.	Höchstentnahmelast	kW		3.088	9.836	408	8.466
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a		81.039.672	67.947.574	36.075.808	34.777.745
6.	Einspeisungen pro Spannungsebene	kW		19.213	17.270	8.266	12.050

7.	Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	1.292.548
	Verlustenergie (Preise)	€/a	