

Absatzstruktur nach StromNEV Anlage 5:

	<2.500 h/a			>2.500 h/a		
	Summe der zeitungleichen Jahreshöchstleistungen über alle Entnahmen (Endkunden und Weiterver-teiler)	Anzahl der Entnahme-stellen	Gesamtabgabe an Endkunden und Weiterver-teiler	Summe der zeitungleichen Jahreshöchstleistungen über alle Entnahmen (Endkunden und Weiterver-teiler)	Anzahl der Entnahme-stellen	Gesamtabgabe an Endkunden und Weiterver-teiler
Netz- bzw. Um-spannebene	kW		kWh	kW		kWh
HöS						
HöS/HS						
HS						
HS/MS						
MS	4.194	5	4.195.848	4.143	8	16.439.679
MS/NS	491	5	778.878	74	4	218.025
NS mit LM	1.913	31	2.762.687	1.418	29	4.344.721
NS ohne LM	47.293	9.343	32.011.729	0	0	0
NS (mit und ohne LM)	49.206	9.374	34.774.416	1.418	29	4.344.721

	nachgelagerte Netz- bzw Um-spannebenen		Gesamtabgabe und -last	
	Abgabe an eigene nach-gelagerte Netz- bzw. Umspannebene	Zeitgleiche Jahres-höchstlast	Gesamtabgabe aus der Netz-bzw. Um-spannebene	zeitgleich Jahreshöchst-leistung
Netz- bzw. Um-spannebene	kWh	kW	kWh	kW
HöS				
HöS/HS				
HS				
HS/MS				
MS	32.063.936	8.576	20.636.581	5.311
MS/NS	31.024.176	8.410	996.905	357
NS mit LM		2.291	7.107.408	3.019
NS ohne LM		9.411	28.260.128	8.640
NS (mit und ohne LM)		11.702	35.367.536	11.659

eigene Entnahme aus vorgelagertem Netz (Verluste)	zeitgleiche Jahres-Höchstlast
kWh	kW
2.271.004	259